

**Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг
территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения
электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за
2016 год**

ОАО "ЭлС"

наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.	1141
1.1.	Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт.	1141
2	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт.	1141
3	Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (P _{saidi}), час.	0,05375986
4	Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (P _{saifi}), шт.	0,026292726

Генеральный директор АО "ЭлС" Ольховиков С.А.

Должность

Ф.И.О.

Подпись

