

Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращения
передачи электрической энергии
АО "ЭлС"

Наименование сетевой организации

Максимальное за расчетный период <u>2017</u> г. число точек присоединения	Максимальное значение по гр.3 формы 1.1 1162
Суммарная продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. ($T_{пр}$)	Сумма по гр.2 формы 1.1 9,75
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Π_n)	0,00839

Генеральный директор АО "ЭлС"

Ольховиков С.А.

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Ноз МВ Сидя