

Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации

АО "ЭлС"

Наименование сетевой организации


N п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирование число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 1162
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки ( $P_{\text{сaiд}}$ ), час.	Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 1.3 ( $\Sigma$ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3)  При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ( $P_{\text{сaiд}}$ ), шт.	Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 ( $\Sigma$ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3)  При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"

Генеральный директор АО "ЭлС"

Ольховиков С.А.

Ф.И.О.

Подпись



*Handwritten signature*